



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5  
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 2255  
от 29.05.2015 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заместитель главного врача ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Владимирской области»



**А.Б.Брыченков**

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 591**

- 1. Наименование продукции:** Изделия теплоизоляционные (маты прошивные) из минеральной ваты марок Прошивной мат40-СМ, Прошивной мат40-СМК выпускаемые под торговой маркой ISOTEC.
- 2. Организация-изготовитель:** Закрытое акционерное общество «Завод Минплита», адрес: Россия, 454930, Челябинская область, Сосновский р-н, деревня Таловка, промплощадка ЗАО «Завод Минплита».
- 3. Получатель заключения:** ООО «Изотек Восток», адрес: РФ, 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр 8.
- 4. Представленные материалы:**
  - ТУ 5762-006-1162449-2015;
  - Протокол лабораторных исследований № 49С-0233 от 01-05-15, выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N РОСС RU.0001.21АЮ22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503)).
- 5. Область применения продукции:** для тепло- и звукоизоляции, и огнезащиты резервуаров, емкостей, дымовых труб, трубопроводов, газоходов, воздухопроводов, вентиляционных каналов, промышленного и энергетического оборудования; для тепловой изоляции и огнезащиты железобетонных плиты перекрытий, колонн, перегородок; для огнезащиты стальных строительных конструкций, кабельных лотков и проходок в зданиях различного назначения. Температура применения: от минус 180 °С до плюс 580°С.

