

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПВ37.В.01530

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Изотек Восток».  
Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 8. ОГРН: 1127747058999.  
Телефон 8 (495) 775-15-10, факс 8 (495) 775-15-11.

№ 0000791

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Завод Минплита».  
Адрес: 454930, Челябинская область, Сосновский район, деревня Таловка,  
промплощадка ЗАО «Завод Минплита». ОГРН: 1027402897543.  
Телефон + 7 351 449-24-00, факс + 7 351 262-04-48.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 105187, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1.  
Телефон (495) 308-92-08, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 308-92-07. ОГРН: 1077759457489.  
Аттестат рег. № ТРИБ.RU.ПВ37 выдан 07.10.2010 МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Изделия теплоизоляционные (маты прошивные) из минеральной ваты под торговой маркой ISOTEC, марок: Прошивной мат40-СМ, Прошивной мат40-СМК (плотность 40 кг/м³±10%, покрытие сетка стальная (СМ) или сетка стальная коррозионностойкая (СМК), содержание органических веществ не более 2,0%), выпускаемые по ТУ 5762-006-1162449-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6210

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ).  
Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: негорючие (НГ).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 3984/РС от 29.05.2015 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРИБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.ИФ07.К00084 от 20.07.2012 г. ОС СМК ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ № РОСС RU.0001.13ИФ07.  
Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 08.06.2015 по 07.06.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Handwritten signatures of the certification body representatives.

В.Ю. Шитиков

инициалы, фамилия

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия