

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №** C-RU.ПБ05.В.03028
(обязательная сертификация)

ТР 0155024
(учетный номер бланка)

Система тепло-огнезащиты железобетонных конструкций «ЕТ Бетон», выполненная по технологическому регламенту ТР 08621635-ЖБ-2012 из минераловатных теплоизоляционных огнезащитных плит «EURO-Лит 80» (ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм.1) плотностью (80 ± 10) кг/м³ на предварительно напряженной многопустотной плите перекрытия безопалубочного формования марки ПБ 60-12-8 (ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений. Технические условия», рабочие чертежи серии ИЖ 568-03), армированной высокопрочной проволокой класса Вр II ГОСТ 7348, испытанная под равномерно распределенной нагрузкой 600кг/м² (без учета собственного веса) согласно ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции» обеспечивает предел огнестойкости:

- REI 90 – при толщине изоляции не менее 30мм;
- REI 120 – при толщине изоляции не менее 40мм;
- REI 150 – при толщине изоляции не менее 50мм;
- REI 180 – при толщине изоляции не менее 60мм;
- REI 240 – при толщине изоляции не менее 80мм.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н.Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капрапов

Копия ОАО «ТИВЭС»
для ознакомления