



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ НСОПБ.RU.ПР034.Н.00054  
(номер сертификата соответствия)

008384  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

ОАО «Тизол», 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура,  
ул. Малышева, 59, тел. (34342) 2-62-70, ИНН 6624002881

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОАО «Тизол», 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура,  
ул. Малышева, 59, тел. (34342) 2-62-70, ИНН 6624002881

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат», рег. № ПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.034 от 28.12.2010 до 27.12.2011, 620102, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 48Б, тел. (343) 221-46-68, ОГРН 1046604010903 Система «ЕТ Профиль 90» для конструктивной огнезащиты металлоконструкций с приведенной толщиной не менее 4,91 (двутавр 45Б1), состоящая из одного слоя МБОР-13Ф (толщиной 13 мм) ТУ 5769-003-48588528-00 изм. 1, 2, 3, 4, код ОКП 576912, в композиции с огнезащитным составом «Плазас» ТУ 5765-013-70794668-06, код ОКП 576530 при толщине слоя 1,5 мм, выполненная согласно технологического регламента № 48588528-МК-2008

код ОК 005 (ОКП)  
57 6912

код ТН ВЭД России  
3824907000

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

3-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности» (время достижения предельного состояния -92 минуты, испытания на 1 образце)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ**

**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол испытаний № 18 от 21.11.2012 ИЛ ГУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по Свердловской области, рег. № ТРПБ.RU.ИН.72 от 16.05.2011 до 15.05.2016

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия на систему менеджмента качества от 22.12.2011 № 11.1132.026 Ассоциации по сертификации «Русский регистр»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2012 по 25.11.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

З.В. Василенко

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

С.Г. Алексеев

