

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ12.В.00172
(номер сертификата соответствия)

ТР 0620190
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **ОАО "ТИЗОЛ"**. Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223.
(наименование и место-нахождение заявителя) **ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ОАО "ТИЗОЛ"**. Адрес: Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59, 624223. **ОГРН: 1026601483886. Телефон (34342) 2-62-82, факс (34342) 2-62-70.**
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ОС "УРАЛПОЖСЕРТ" ООО "УЦСИ "Уралсертификат"**, ул. Московская, 48Б, г. Екатеринбург, 620102, тел. (343) 221-46-68, факс 221-46-69, E-mail uresi@uresi.ru.
(наименование и местонахождение органа по сертификации) **ОГРН: 1046604010903. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ12** выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Система "ЕТ ПРОФИЛЬ 90" для конструктивной огнезащиты металлоконструкций, состоящая из фольгированного материала базальтового огнезащитного рудонного МБОР-16Ф (толщиной 16 мм) **ТУ 5769-003-48588528-2000** с изм.4, код ОКП 576912, в композиции с огнезащитным составом "Плазас" **ТУ 5765-013-70794668-2006**, код ОКП 576530 при расходе от 2,0 кг/м², изготовленная согласно технологического регламента № 48588528-МК-2008. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 6900
57 6500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ст. 150, 3-я группа огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53295-2009 "Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности" (время достижения предельного состояния опытных образцов 92 минут)

код ЕКПС



код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях № 167 от 17.11.2008, № 57 от 30.06.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27;
Акт инспекционного контроля от 29.11.2010 № 399;

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Отчеты об испытаниях № 167 от 17.11.2008, № 57 от 30.06.2010 ГУ "Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по Свердловской области, рег. № ССПБ.RU.ИН.123 от 05.10.2006, адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Машинная, 27
Место нанесения знака обращения на рынке: на сопроводительной технической документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2011 по 16.11.2016

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 З.В. Василенко
 С.Г. Алексеев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

